



Janus Nevel Ringsted
Nørrebrogade 102, 4. tv.
2200 København N

Installationsadresse:
Janus Nevel
Bakkestien 54
2610 Rødovre

Side: 1 af 7
Kundenummer: 133
Ordrenummer: 1428
Dato: 29-03-2021
Version: 6

El-Syn 1**Til ejer/bruger af installationen**

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver Dem overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen der er eftersat og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installation, kan ikke gøres ansvarlig for at de fejl og mangler der findes bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Såfremt de ønsker det, vil vi gerne give dem mere detaljerede oplysninger om hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give Dem et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis de ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vort eftersyn i øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.

Med venlig Hilsen

Skema for El-syn

Dato	07-04-2021
Navn (rekvirent)	Janus Nevel
Adresse	Bakkestien 54
Postnr./by	2610 Rødovre
Telefon	
Installation	
Adresse	Bakkestien 54
Postnr./by	2610 Rødovre
Installationsejer	Janus Nevel

Generelle oplysninger

Målinger	Ok	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Målemetoder, resultater og bemærkninger	Bemærkninger
Måleobjekter					
Afprøvning af fejlstrømsafbrydere					
1 HPFI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____				
HFI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____ 8 ms				
PFI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____				
FI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____				
2 Anden metode	_____				
3 Gennemgående forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____				
4 Jordelektrodens overgangsmodstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____				
Isolationsmåling					
5 230/400V strømkredse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____ 15 M ohm				
6 Lavvoltageinstallationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Målemetoder, -resultater og bemærkninger	_____				
Kontrol					

Tavler	Ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger
7 Tilgængelighed/fri plads Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger/kapsling) Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hul i toppen af tavlelæg skal udbedres
9 Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mangler max. sikringsstørrelse
10 Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter /pasringe eller ligende Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fast 230/400 V installation	Ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger
11 Fordeling af belastningen på grupper Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m. Læg på dåser og rosetter Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kabel til stikkontakt ved komfur mangler korrekt fastgørelse. Diverse lampeudtag mangler skruer i låg.
13 Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14 Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v. Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15 Installationens almene tilstand Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lavvolteinstallationer	Ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger
16 Oversigtstegning Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17 Strømforsyninger Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18 Overstrømbeskyttelse Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19 Ledningsmateriel Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20 Korrekt anvendelse og placering af belysningarmaturer (brandfare) Herunder tilløb til brand. Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21 Installationens almene tilstand Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tilledninger	Ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger	Nej
22 Korrekt aflastning ved ledningsender Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23 Ulovlige samlinger Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
24 Forkert anbringelse Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25 Beskadigelser Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Brugsgenstande	Ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger
26 Korrekt fastgørelse og anbringelse Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27 Korrekt kapsling Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28 Beskyttelse mod indirekte berøring Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29 Beskadigelser Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30 Ulovlige/ændrede brugsgenstande Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Andre forhold	Ja	Nej	Bemærkninger
31 Tilstrækkeligt med grupper og stikkontakter Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32 Installationsarbejdet vurderes ikke at være Dårligt håndværk muligvis ulovligt "gør det selv" arbejde Bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33 Andet/Kommentarer Bemærkninger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stikprøvevis adskillelse			

Adskillelse foretaget	Ja	Nej
34 Fotodokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Roset i værelse		
2. Roset i værelse		
3. Roset i køkken		
4. Afbryder og stikkontakt i køkken		
5. Roset i stue		
6. Afbryder og stikkontakt i stue.		

Resultat

1. Udbedring nødvendig - Mangler skrue i låg

2. OK

3. Udbedring nødvendig - Mangler skrue i låg

4. OK

5. OK

6. OK