



Lindeskov

Aut. El-installatør

Janus Nevel
Bakkestien 54
2610 Rødovre

Dato: 20/04-2021

Vedr. Udbedring af fejl og mangler ved el-syn

Hul i tavleafdækning er udbedret.
Kabel er fastgjort.
Skruer i dæksler til 2 stk. lampeudtag er isat.

Såfremt de måtte ønske yderligere oplysninger i forbindelse med ovennævnte, er de velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Morten Lindeskov



Symfonivej 23 2730 Herlev
Tlf.: 4588 7757 Fax 4588 7756
E-mail: mp@lindeskov-el.dk www.lindeskov-el.dk