

## ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG

\*\*\*\*\*

SAGSNR: 33.070

EJDNR : 0049657 Nørrevangen 43 EJERLEJLIGHEDSNR:  
 MATR.NR : ISLEV BY, ISLEV 021 0001 A 0000 00  
 AFSLUTTET SAG (BR-S ANMELDELSE) AFSLUTNINGSDATO: 000724  
 SAGSBHDL: MF MODTAGET: 000516 DATERET: 000510  
 ART : 02 BR-S ANMELDELSE INDHOLD: SAMLETANK

## ANSØGER:

A. LYNGBY  
 HØJDEVEJ 137  
 2610 RØDOVRE

## EJER:

Direktoratet For Fødevareerhverv St  
 Allegade 24  
 6270 Tønder

SPECIEL BEMÆRKNING: MP.4/HØJDEV.137/SOLV.138

BEMÆRK.: 000516 MODT. SKR. + TEGN.  
 000525 MODT. RYKKERSKR. FRA B. JENSEN OG A. LYNGBY.  
 000525 SENDT KOPI AF GODKENDELSE TIL B. JENSEN.  
 000609 MODT. RETTET TEGN.  
 000613 MODT. DISP. FRA HAVEFORENINGEN VEDR. PLACERING.  
 000718 MODT. KLOAKANM. FRA ENGELGAA & CARLSSON

\*\*\*\*\*

## I N T E R N S A G S S T Y R I N G

TEKST	RÆKKEF.	TIL	FRA	SAGSB.	NOTATER
SAGSBEH.	01	000516	000518	MF	
GEBYR	02	000518	000619	EKS	

\*\*\*\*\*

## SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

DATO FOR TILL. / ANM.: 000518

\*\*\*\*\*

## SAGSBEHANDLING E F T E R BYGGETILLADELSE

V I L K Å R	MODT.	GODK.	MODT.	GODK.
KLOAKANMELDELSE....	X	000718	000718	GEBYR..... X
GODK. FRA AFD.BEST.	X	000613	000613	

FORTSÆTTES...

ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG

\*\*\*\*\*

SAGSNR: 33.070

F A S E A D V I S      SYN      F.SYN                      SYN      F.SYN

KLOAKSYN..... X 000712 000712 FÆRDIGSYN..... X 000718 000718

BEMÆRK.:      TANK IKKE SYNET.18.7.00.JD

\*\*\*\*\*

FÆRDIGSYN

Vedr.: ..... Samle tank  
Matr. nr.: 12 ..... af Rødovre/Islev ..... Højdavej 137 / Sahusvej 138  
Rekvireret af: ..... Engølgård & Carlsson  
Besked til: ..... A. Lyngby  
Dato for syn: ..... 18.7.09

---

Den tilsynsførendes bemærkninger:

Tank nedlagt og dækket  
Tårnet Højdavej 137 ikke set.  
Ellers i overensstemmelse  
18.7.09  
Kan afsluttes

---

Afventer besked vedrørende:

~~Dagrenovation:~~ .....

~~Vand:~~ .....

~~Vej (overkørsel):~~ .....

# KLOAKANMELDELSE

*Norrevangen 43 mappe 4*

Byggearbejdet

Byggesagsnummer <i>131 33070</i>	Vejnavn (stedbetegnelse) <i>Solvej 138</i>	Husnummer
Byggetilladelsens dato	Matrikelnummer <i>Sommerhus Kolommen c/o A</i>	

Rødovre Kommune  
Byggesagskontoret

Autoriseret kloakmesterfirma

*18 JULI 2000*

Jour.n. *33.070*

Engelgaard & Carlsson

WS/Entreprenør A/S

Egegårdsvej 23

2610 Rødovre



**Engelgaard & Carlsson**

VVS/ENTREPRENØR

Telefon 3670 2126

Underskrift (autoriseret kloakmester)

Dato

*14/7 - 2000*

*Anders Andersen*



Til anmelderens eller firmaets stempel

Engelgaard & Carlsso  
VVS/Entreprenør A/S  
Egegårdsvej 23  
2610 Rødovre  
Telefon 3670 2126



**Engelgaard & Carlsso**  
VVS/ENTREPRENØR

Til  
porto

Til

**Rødovre kommune  
Byggesagskontoret  
Rådhuset  
2610 Rødovre**

A. Lyngby  
Sommerhuskolonien, afd. A, (Højdevej 137)  
Nørrevangen 43  
2610 Rødovre

Dato: 18. maj 2000  
Sagsbehandler: Malene Finne  
Lokaltlf.nr.: 3202  
Journalnr.: B. 33.070

**Matr. nr. 1z af Islev, Nørrevangen 43, Højdevej 137/Solvej 138**

Under henvisning til Deres tegning vedrørende installation med afløb til samletank meddeles herved tilladelse på betingelse af:

- at afløbsanlægget ændres i overensstemmelse med de herfra med grøn farve foretagne rettelser,
- at der fremsendes kopi af afdelingsbestyrelsens godkendelse,
- at tanken er typegodkendt i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 omhandlende kontrol med oplag af olie m.v.,
- at tanken placeres således, at tømning med tankvogn kan foregå ubesværet,
- at tanken ikke placeres nærmere end 2 m mod skel og bygninger,
- at tanken dimensioneres i forhold til omfanget af det tilledte spildevand og til tømningshyppigheden,
- at tanken udluftes over tag,
- at der træffes skriftlig overenskomst om regelmæssig tømning med anerkendt firma,
- at afløbsinstallationer med samletank i øvrigt udføres i henhold til bestemmelserne i Norm for Afløbsinstallationer - DS 432, specielt kapitel 8.1,
- at afløbsarbejdet udføres af aut. kloakmester,
- at toiletet gøres ubenytteligt i vinterperioden fra 1. oktober til 31. marts,
- at etablering i øvrigt udføres i henhold til bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994, om etablering af nedgravede samletanke for husspildevand,
- at tilladelse kan tilbagekaldes i tilfælde af, at der skulle opstå gener,
- at afløbsarbejdet ikke tildækkes, inden det er synet og godkendt, samt
- at bestemmelserne i BR-S85 i øvrigt nøje overholdes.

Endvidere gøres der opmærksom på, at grundvandstanden er meget høj, så der skal træffes foranstaltninger til at forhindre tanken i at flyde op.

Når ovennævnte arbejde er udført, må dette anmeldes til Byggesagskontoret på medfølgende anmeldelseskort.

Byggesagsgebyr - kr. 258,00 må indbetales til kommunens kasse inden 4 uger fra dato.

./ Regning og girokort vedlægges.

**P.S.** Det skal understreges, at overenskomsten af 1937 mellem Kommunalbestyrelsen og Kolonihaveforbundet for Danmark fremdeles respekteres.

Med venlig hilsen

Malene Finne  
Byggesagsbehandler

Kopi til B. Jensen, Sommerhuskolonien, afd. A, (Solvej 138), Nørrevangen 43, 2610 Rødovre



B. Jensen A. Lyngby  
Solvej 138 Højdevej 137  
Sommerhuskolonien Afd. A.  
Nørrevangen  
2610 Rødovre.

8-6-2000.

INDGÅET  
13 JUNI 2000  
TEKNISK FORVALTNING

Teknisk Forvaltning,  
Rødovre Kommune,  
Rådhuset.

Rødovre Kommune Byggesagskontoret
13 JUNI 2000
Jour.n. 33.070

Ansøgning indlæggelse af toilet - Journalnr. B. 33.070  
Højdevej 137 - Solvej 138.

Vedlagt følger skriftlig dispensation  
fra Sommerhuskolonien til at placere tanken  
nærmere end 2 m fra hus.

Venlig hilsen  
A. Lyngby - B. Jensen.

Vedlagt: 1 dispensation



Sommerhuskolonien


8.6.00

Afd. A

MATR nr. 12 af ISLEV

Nørrevangen 43.

Teknisk Forvaltning,  
Rødovre Kommune,  
Rådhuset.



Ang. indlæggelse af toilet - Journal nr. B33.070  
Højdevj 137 - Sølvvej 138

Sommerhuskolonien Afd. A giver hermed  
dispensation til A. Lyngby - B. Jensen til at placere  
tanken nærmere end 2 m fra hus.


Ventighitsen  
Sommerhuskolonien Afd. A

**Sommerhuskolonien Afd. A**  
Nørrevangen 43  
1.2 Islev By . Islev

For mand.  
Børge Jensen



Kopi 380. STI = VEJ



set 13.6.00  
*[Signature]*

SKITSE  
TIL INDLÆGGELSE  
AF TOILET

SOMMERHJES KOLONIEN  
AFD. A HAVE 137 og 138

10/5-00



B. Jensen      A. Lyngby  
Solvej 138      Højdevej 137  
Sommertræs kolonien, Afd. A.  
Nørrevangen  
2610 Rødovre.

24.5.00



Teknisk Forvaltning  
Rødovre Kommune,  
Rådhuset.

INDGÅET  
25 MAJ 2000



Ansøgning om indlæggelse af toilet.

I henhold til behagelig telefonsamtale d.d. med Deres Pia Happel fremsender vi hermed kopi af ansøgning af 10.5.00, idet kommunen ikke havde modtaget denne.

Venlig hilsen

B. Jensen - A. Lyngby

NB

Svar bedes sendt til

B. Jensen,

Solvej 138

Sommertræs kolonien

Afd. A.

2610 Rødovre

Sendt kopi af  
godk. 25/5-00 JLF.



A. Lyngby, B. Jensen  
Højdevej 137      Solvej 138


Rødovre, den 10/5-00.

Teknisk Forvaltning,  
Rødovre Kommune  
Rådhuset.

INDGÅET

11 MAJ 2000

TEKNISK FORVALTNING



Herved ansøger vi, i Sommerhuskolonien  
Afd. A, om i fællesskab at nedgrave en  
spildevandstank til brug ved indlæggelse af toilet.

Vi har søgt afdelingens bestyrelse om  
tilladelse, - og har fået den.


Vi benytter vore kolonihaver fra ca. 1. april  
til ca. 1. oktober.

Venlig hilsen

Anders Lyngby B. Jensen  
Have 137      Have 138


Sommerhuskolonien  
Afd. A. - 2610 Rødovre.

Vedlagt: 1 skitse





STI = VEJ



A. Lyngby

B. Jensen

Rødovre Kommune  
Byggesagskontoret  
16 MAJ 2000  
Jour.n. 33.070

Henhører til  
byggetilladelse af  
18 MAJ 2000  
Rødovre Kommune  
Byggesagskontoret

SKITSE  
TIL INDLÆGGELSE  
AF TOILET

SOMMERHÆS'KOLONIEN  
AFD. A HAVE 137 og 138  
10/5-00

RØDOVRE KOMMUNES  
BYGGESAGSKONTOR

B. nr. 33.070  
Bestilt den 12.7.00

## TILSYN

Matr. nr. 19 af Rødovre-  
Islev  
Vejnavn og husnr. Nørrevangen 43 - Solvej 138 / Højdevej  
Syn vedr. blæk / søm i tomte 137

Rekvirentens navn Engelgaard & Carlsson  
Dato for synet 12.7.00

Synet den \_\_\_\_\_

Bemærkninger Synet ledn. til  
Solvej 138 og Højdevej 137.