

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 1/8

Deres ref.
Vor ref.

Skema for elsyn

Installationsadresse:

Veststien 48

Generelle oplysninger:

Eftersyn

Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

For stort hul i toppen.

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.

Ok

Ændring nødvendig

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 2/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Fast 230/400 V installation

6. Fordeling af belastningen på grupper

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Forfrådåse til afbryder badeværelse mangler aflastninger. 1M stikk i stue er forfrådåse monteret forkert og ikke aflastet.

8. Antal tilslutningssteder

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

10. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 3/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Lavvoltageinstallation

16. Lampesæt

Ok Ændring nødvendig

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 4/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

17. Strømforsyninger

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

18. Overstrømsbeskyttelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

19. Ledningsmaterie

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

21. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Tilledninger

22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

23. Ulovlige samlinger

Ok Ændring nødvendig

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 5/8

Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

24. Forkert anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

25. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Brugsgenstande

26. Korrekt fastgørelse og anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Membrandåse til ovn og kogeplade mangler en aflastning.

27. Korrekt kapsling

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

28. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Andre forhold

29. Fotodokumentation

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 6/8
Deres ref.
Vor ref.

30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

31. Andet/kommentarer

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Afprøvning

Måleobjekter

32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	Ok			
RCD	Ok			
RCD				
RCD				

33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Bemærkninger

34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Bemærkninger

35. Installationens isolationsmodstand

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 7/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Tavle	Ej Ok	Ja
Afbryder badeværelse	Ej Ok	Ja
Afbryder soveværelse	Ok	Ja
Stikkontakt værelse	Ok	Ja
Membrandåse kogeplade og OV	Ej ok	Ja
1M stikkontakt stue	Ej Ok	Ja

Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal

Kim Hansen
Veststien 48
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2882
Udførelsesdato . 19-06-2024
Kundenr. 1774
Side 8/8

Deres ref.
Vor ref.

ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.