



Teknisk Forvaltning

Verner P Kristensen
Tranehaven 5, 1. th.
2605 Brøndby

Dato: 23. juni 2004
Sagsbehandler: Malene Finne
Direkte telefonnr.: 36 37 72 09
Journalnr.: B. 35.222

Matr. nr. 1z af Islev, Nørrevangen 43 – Nordvej 231 – godkendelse af samletank

Under henvisning til din tegning vedrørende installation med afløb til samletank meddeles herved tilladelse på betingelse af.

- at tanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke,
- at tanken placeres således, at tømning med tankvogn kan foregå ubesværet,
- at tanken ikke placeres nærmere end 2 m mod skel og bygninger,
- at tanken dimensioneres i forhold til omfanget af det tilledte spildevand og til tømningshyppigheden,
- at tanken udluftes over tag,
- at der træffes skriftlig overenskomst om regelmæssig tømning med anerkendt firma,
- at afløbsinstallationer med samletank i øvrigt udføres i henhold til bestemmelserne i Norm for Afløbsinstallationer - DS 432, specielt kapitel 8.1,
- at afløbsarbejdet udføres af aut. kloakmester,
- at toilettet gøres ubenytteligt i vinterperioden fra 1. oktober til 31. marts,
- at etablering i øvrigt udføres i henhold til bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,
- at tilladelse kan tilbagekaldes i tilfælde af, at der skulle opstå gener,
- at afløbsarbejdet ikke tildækkes, inden det er synet og godkendt, samt

Side 1 af 2